



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Юридический адрес: ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038

Почтовый адрес: ул. Советская, д. 191, Тамбов, 392684

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42

E-mail: vdon@gosnadzor.ru

t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru

<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

393933, Тамбовская область,
Моршанский район, Серповое
село, переулоч Гусят, 8

(место составления акта)

20 февраля 2019 г.

(дата составления акта)

15⁰⁰

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ ТЗ/228-366

По адресу/адресам: 393933, Тамбовская область, Моршанский район, Серповое село, переулоч Гусят, 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Перуновского Н.Н. от 01.10.2018г. № ТЗ/228-4451 «О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Серповской"»

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Серповской" (МБДОУ детский сад "Серповской"), тел. 8(47533)7-57-23, эл.почта: mar.fedyawa2010@eandex.ru
ИНН 6809003775, ОГРН 1026800680004

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 час
(рабочих дней/часов)

« 18 »	февраля	20 19	г. с	10 час 00 мин.	до	16 час. 00 мин.	продолжительность	<u>5 час</u>
« 19 »	февраля	20 19	г. с	10 час 00 мин.	до	16 час. 00 мин.	продолжительность	<u>5 час</u>
« 20 »	февраля	20 19	г. с	10 час 00 мин.	до	16 час. 00 мин.	продолжительность	<u>5 час</u>

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): *(заполняется при проведении выездной проверки)* Заведующий МБДОУ детский сад "Серповской"

Федяева Марина Валентиновна

07.02.2019г. 11⁰⁰

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Третьякова Лариса Игоревна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Федяева Марина Валентиновна - Заведующий МБДОУ детский сад "Серповской", распоряжение о назначении от 26.08.2017г. №21, устав утвержден постановлением администрации Моршанского р-на Тамбовской обл. от 10.06.2014г. №736, изменения и дополнения в устав от 01.02.2016г. №56

Ашарина Оксана Борисовна - Заведующий Алкужинского филиала.

В ходе проведения внеплановой проверки выявлено:

При проведении внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания от 11.10.2018г. № ТЗ/228-4451 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Серповской", по адресу 393933, Тамбовская область, Моршанский район, Серповое село, переулок Гусят, 8, установлено следующее:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Отсутствуют приложения к договору возмездного оказания услуг №24 от 01.10.2018г. на техническое обслуживание и ремонт оборудования: годовой график технического обслуживания, осмотра и проверки состояния электропроводки, сети освеще-	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.2.1.,1.2.2, 1.6.3, 1.6.11,2,7.9, 2.11.6,2.12.16., 1.3.9	11.02.2019	выполнено, годовой график ТО, осмотра, копия удостоверения в

	<p>ния, заземляющих устройств в детском саду и его филиале, списков работников(а) имеющих право производить работы, их удостоверение.</p>	<p>пункт 4.2.,4.4. Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (приложение № 4), утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557, зарегистрированным Минюстом России от 03.05.2018 регистрационный № 50956 (далее - ПЛ)</p>		<p>наличии, график утвержден приказом №3 от 10.01.2019г.</p>
2.	<p>Не проводятся вводный и первичный инструктажи по безопасности труда командированному персоналу специализированных организаций с записями в журнале инструктажа с подписями командированного работника и работника, проводившего инструктаж (ип Русин А.В., согласно договору).</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.2.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 года регистрационный N 30593) гл.46. ПЛ п.7.8.,353</p>	11.02.2019	<p>выполнено, инструктаж проведен с записью в журнале</p>
3.	<p>Бытовые приборы водонагреватель, стиральная машина подключены к розеткам без заземляющего контура (Алкужинский филиал)</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.2.7.2.,2.7.3. ПЛ п.171.</p>	11.02.2019	<p>выполнено, акт выполненных работ от 28.01.2019г. №5 ИП Русин А.В.</p>
4.	<p>В тамбуре запасного выхода отсутствует освещение, отсутствует светильник над входом в здание (Алкужинский филиал)</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.1.2.,2.12.1. Правила устройства электроустановок ПУЭ-7 п.7.1.55. ПЛ п.202.2</p>	11.02.2019	<p>выполнено, светильник установлен</p>
5.	<p>В комнатах где пребывают дети установлены светильники открытого типа без защитной светорассеивающей арматуры снизу (Алкужинский филиал)</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.1.5.,2.12.7. ПЛ п.1.2</p>	11.02.2019	<p>выполнено, установлены светильники закрытого типа, акт выполненных работ от</p>

			28.01.2019г. №5 ИП Русин А.В.
6.	Перед расчетным счетчиком при воздушном вводе отсутствует ограничитель импульсных перенапряжений (Алкужинский филиал).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п. 2.7.19, 2.11.4. приложение 3. Правила устройства электроустановок п. 7.1.22. ПЛ п.180.	11.02.2019 Выполнено, акт выполненных работ от 28.01.2019г. №5 ИП Русин А.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	Не выявлено	

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
	Не выявлено	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки):

внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области



Третьякова Л.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МБДОУ детский сад "Серповской"

Федяева Марина Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” февраля 2019г.

(Подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)