

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Зеленая, 8, (47533) 4-48-52

Тамбовская область,
г. Моршанск, ул.
Зеленая, 8

(место составления акта)

« 16 » 03 20 20 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 27

По адресу/адресам: 393930, Тамбовская область, Моршанский район, с. Алкужи, ул. Новая, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 26 от « 14 » 02 20 20 г., начальника ТО НД и ПР по г. Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области - главного государственного инспектора города Моршанска, Моршанского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Базилева Владимира Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Алкужинский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Серповской"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 » 03 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 дн. / 1 час.

« 16 » 03 20 20 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 дн. / 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ТО НД и ПР по г. Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Федяева М.В. « 12 » 03 20 20 г. 09 час. 00 мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии, если имеется))

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку:

начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области - главный государственный инспектор города Моршанска и Моршанского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Базилев Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Федяева Марина Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Технический регламент 123-ФЗ), правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР), Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (далее НПБ 110-03)", Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" НПБ 104-03 (далее НПБ 104-03)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	не все помещения в здании защищены автоматической пожарной сигнализацией, помещения мансарды, помещения склада	статьи 4-6, 48-96 Технического регламента 123-ФЗ, пункт 61 ППР, п. 4, табл. 1 НПБ 110-03	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
2.	не все помещения в здании оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре мансардное помещение, помещения склада	статьи 4-6, 48-96 Технического регламента 123-ФЗ, пункт 61 ППР, табл. 2 п. 11, 20 НПБ 104-03	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
3.	не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	пункт 63 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
4.	не исключена эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов	пункт 81 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
5.	не исключена эксплуатация печей и других отопительных приборов без противопожарных разделок от горючих конструкций	пункт 81 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
6.	Не обеспечена заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок	пункт 85 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
7.	не выполнена побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы	пункт 88 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
8.	не проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений склада	пункт 21 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна

0	не обеспечено здание склада требуемым количеством первичных средств пожаротушения (передвижные огнетушители)	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Серповской", заведующий Федяева Марина Валентиновна
---	--	---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Приложение N 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.В. Базилев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта на _____ листе (-ах) со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » марта 2020 г.


(подпись)

Заметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)